SIARP : Plan général - Plan projet de l'opération de travaux
2025-02 - Boulevard des Aviateurs alliés - ERAGNY-SUR-OISE
Longueur totale du chemisage : 535 ml



SIARP : Planche 1/2 - Plan projet de l'opération de travaux 2025-02 - Boulevard des Aviateurs alliés - ERAGNY-SUR-OISE

Récapitulatif des travaux :
Chemisage
- EUAA23 à EUAA24 à chemiser sur 26,65 ml Ø300
- EUAA22 à EUAA23 à chemiser sur 36,80 ml Ø300
- EUAA19 à EUAA22 à chemiser sur 37,65 ml Ø300
- EUAA21 à EUAA20 à chemiser sur 53,00 ml Ø200
- EUAA16 à EUAA19 à chemiser sur 38,00 ml Ø300
- EUAA17 à EUAA16 à chemiser sur 6,60 ml Ø200
- EUAA14 à EUAA16 à chemiser sur 38,05 ml Ø300
- EUAA15 à EUAA14 à chemiser sur 5,50 ml Ø200
- EUAA25 à EUAA15 à chemiser sur 21,00 ml Ø300
- EUAA26 à EUAA15 à chemiser sur 19,10 ml Ø300
- EUAA13 à EUAA14 à chemiser sur 13,95 ml Ø300
- EUAA12 à EUAA13 à chemiser sur 24,25 ml Ø300
- 8 tampons à changer : EUAA13, EUAA14, EUAA15, EUAA16, EUAA17, EUAA19 (enterré, à mettre à niveau ou réouverture), EUAA22, EUAA24

EUAA24 6.95 4.03 0
EUAA23 5.95 2.91
EUAA22 5.66 5.6
EUAA20 1.27 3.74
EUAA19 6.4
EUAA18 1.66
EUAA17
EUAA16
EUAA21 1.15
EUAA26
EUAA14 6.3
EUAA15
EUAA13 6.27 5.14
EUAA25
EUAA12 6.31

200 300

Boulevard des Aviateurs Alliés
Rue de la Papeterie
Gare d'Eragny
Gare SNCF Eragny Neuville
Gare d'Eragny-Neuville
parking vélo gare Eragny-Neuville
La Poste
Pharmacie Nature
Crèche de la Rônière
École maternelle Pablo Neruda
Voie 2

Légende

Noeuds
- Boite de branchement
- Regard
- Noeud non typé
- Piquage
- Culotte

Travaux sur les canalisations EU
- Chemisage
- Pas de travaux

Travaux sur les branchements EU
- Pas de travaux

0 10 20 m

SIARP : Planche 2/2
Plan projet de l'opération de travaux
2025-02 - Boulevard des Aviateurs alliés
ERAGNY-SUR-OISE

Récapitulatif des travaux :
Chemisage
- EUAA11 à EUAA12 à chemiser sur 35,05 ml Ø300
- EUAA10 à EUAA11 à chemiser sur 28,45 ml Ø300
- EUAA09 à EUAA10 à chemiser sur 38,70 ml Ø300
- EUAA08 à EUAA09 à chemiser sur 28,10 ml Ø300
- EUAA07 à EUAA08 à chemiser sur 28,20 ml Ø300
- EUAA06 à EUAA07 à chemiser sur 28,05 ml Ø300
- EUAA05 à EUAA06 à chemiser sur 27,95 ml Ø300
- BRT01 à chemiser sur 17,90 ml Ø200
- 1 réouverture de tampon : EUAA10 (enterré)

EUAA12
EUAA11
EUAA10
EUAA09
EUAA08
EUAA07
EUAA06
EUAA05
BRT01

Boulevard Jacques Duclos
Avenue Carnot
D 984
N 184
Rue des Pincevents
Burger King

Légende
ASS_NDS
Boite de branchement
Regard
Noeud non typé
ASS_CAN
Chemisage
Pas de travaux
ASS_BRCHT
Chemisage
Pas de travaux
Abandonné

0 10 20 m